



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Адрес объекта обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 37

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 6 этажей, 2408,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка Нет _____ кв.м
Год постройки здания 1979, последнего капитального ремонта _____
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального _____

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование

Областное государственное казенное учреждение "Управление социальной защиты населения по городу Иркутску"

краткое наименование

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Юридический адрес организации (учреждения)

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Донская, д. 8

Форма собственности

Государственное казенное учреждение

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование)

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Адрес вышестоящей организации, другие координаты

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности

Объекты социальной защиты населения -> Управления социальной защиты населения, Социальное обслуживание граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, Социальная реабилитация,

Виды оказываемых услуг

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

Форма оказания услуг

социальное обслуживание

Основание для пользования объектом

Аренда

Категории обслуживаемого населения по возрасту:

Взрослые (трудоспособные), Пожилые

Категории обслуживаемых инвалидов:

Г, С

Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150 вместимость 100 пропускная способность _____

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрут выполняется автобусами 480,3,11,21, маршрутными такси 10,23,16, автомобильным транспортом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 330,15 м.

- 3.2.2 время движения (пешком) _____ мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет
- 3.2.4 Перекрестки: Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: _____ описание: _____
- Их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4.	с нарушениями зрения	
5.	с нарушениями слуха	

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основание обследования Распоряжение руководства

Дата актуальности 27.02.2019

Обследование № 1

Анкета № 1

Раздел Здание -> Вход в здание -> Вход в здание (крыльцо, тамбур, лестница)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Дверной проём								
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	3		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-знак доступности входа					наличие	Нет		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	90		
	Крыльцо (входная площадка)								
	-Высота площадки					норматив не установлен	137		
	-Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см					наличие	Да		
	-Габариты площадки					не менее 220х220 см			
	-глубина					не менее 220 см	90		
	-ширина					не менее 220 см	290		
	-Навес					наличие	Да		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Нет		

	Лестница наружная					наличие			
	-Высота ступеней и ширина проступи								
	-Высота подъема ступеней					не более 15 см.	14		
	-Одинаковая геометрия всех ступеней					Соблюдается	Да		
	-Ширина проступи					не менее 30 см.	30		
	-Контрастная окраска ступеней								
	-первая ступень					наличие	Нет		
	-последняя ступень					наличие	Нет		
	-Нескользящее покрытие					наличие	Нет		
	-Поручни с двух сторон					наличие	Да		
	-горизонтальные завершения поручня вверху с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см	0		
	-горизонтальные завершения поручня внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)					не менее 30 см	0		
	-на высоте					85-95 см	0		
	-Рельефная (тактильная) полоса перед маршем					наличие	Нет		
	-вверху (ширина)					60 см			
	-внизу (ширина)					60 см			
	Наличие наружного подъемника					наличие	Нет		
	-подъемник вертикальный (В)					наличие			
	-подъемник наклонный (Н)					наличие			
	Пандус переносной					наличие	Нет		
	Тамбур					наличие	Да		
	-Габариты тамбура					не менее 220x180 см			
	-глубина					не менее 220 см	180		
	-ширина					не менее 180 см	150		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	3		
	-двери автоматические раздвижные (А)					признак	Нет		
	-двери распашные (Р)					признак	Да		
	-ширина проема в свету					не менее 90 см	85		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Пути движения внутри здания -> Пути движения (коридор/холл)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Коридор/холл №1	к	о						

	-место отдыха и ожидания (наибольшее расстояние между входом в коридор/холл и ближайшим местом отдыха/ожидания или соседними местами)	К	О			не менее 25 м		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К	О			не менее 1 ед. на этаж	150	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)	К	О			не менее 1 ед. на этаж	30	
	-Навесное оборудование в зоне движения, наибольший выступ					не более 10 см.	0	
	-Тактильная полоса					Наличие	Нет	
	-Ширина коридора менее 150 см.						Нет	
	-Наличие разворотных площадок	К				наличие		
	-Разворотная площадка							
	-Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета	К				не менее 120 см	180	

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Зона целевого назначения -> Зона обслуживания (обслуживание в кабинете)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Обслуживание в кабинете №1								
	-Габариты зоны сидения, глубина					не менее 120 см	40		
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	2.5		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	2.5		
	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	76		
	-Зона для кресла-коляски					не менее 150x150 см			
	-глубина					не менее 150 см	130		
	-ширина					не менее 150 см	130		
	-Стол с высотой рабочей поверхности					60-80 см	80		

Анкета № 1

Раздел Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения -> Санузлы (кабины закрытые)

Номер по плану БТИ

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов	
		К	О	С	Г			Содержание	Вид работ
1	2	3				4	5	6	7
	Санузел отдельный №1								
	-Дверной проём								
	-высота внутреннего порога					не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога					не более 2,5 см	0		
	-Ширина проема двери в свету					не менее 90 см	70		
	-Знак доступности помещения					наличие	Нет		

	-Количество кабин, оборудованных для инвалидов				не менее 1 ед.	1		
	-Кабины							
	-Габариты				не менее 180х165 см			
	-минимальная глубина				не менее 180 см	150		
	-минимальная ширина				не менее 165 см	150		
	-Закрытые кабины				наличие			
	-высота внутреннего порога				не более 2,5 см	0		
	-высота наружного порога				не более 2,5 см	0		
	-ширина проема двери в свету				не менее 90 см	0		
	-Знак доступности кабины				наличие	Нет		
	-Зона для кресла-коляски рядом с унитазом				не менее 80х120 см			
	-глубина				не менее 120 см	0		
	-ширина				не менее 80 см	0		
	-крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см)				наличие	Нет		
	-опорные поручни				наличие	Нет		
	-Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина)				30 см	0	оборудовать тактильной направляющей	
	-Наличие писсуаров				наличие	Нет		
	-Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью				30 см			

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

Категории инвалидов:

передвигающиеся на креслах-колясках	Не доступно
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Не доступно
с нарушениями зрения	Не доступно
с нарушениями слуха	Не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Управление социальной защиты населения по городу Иркутску

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------	---	---

1	Все зоны и участки	Учреждение крайне редко посещается инвалидами колясочниками, на входе снабжено кнопками вызова, табличкой Брайля, лестница снабжена поручнями, внутри доступна визуальная и звуковая информация, предусмотрен вызов специалиста на дом. Данное помещение учреждение арендует.
---	--------------------	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 27.02.2019

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от 25.06.2015

3. Решения Комиссии _____ от _____